

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

numer		ilość osób	powierzchnia		krotność wymian	proj. ilość powietrza 30m³/hosoba [m³/h]
1	pokój kontroli wew.	1	17,86	m2		30
2	biuro	2	18,32	m2		60
3	pokój DOA	2	18,32	m2		60
4	pokój związków zawodowych	2	15,26	m2		60
5	pokój analityka WPE	2	16,51	m2		60
7	gabinet dyrektora	2	35,61	m2		120
8	sekretariat	1	24,08	m2		30
10	gabinet zastępcy dyrektora	2	29,09	m2		60
11	pokój II księgowej	1	13,71	m2		30
12	pokój głównej księgowej	1	15,23	m2		30
13	pokój kadrowej	1	13,11	m2		30
14	biuro	2	13,11	m2		60
20	pokój archiwisty	1	15,48	m2		30
21	archiwum	2	31,11	m2		60
Razem			276,80	m2	W1	720

numer			powierzchnia		krotność wymian	proj. ilość powietrza [m³/h]
6	kantorek		5,40	m2		50
17	kuchnia		8,84	m2		50
18	toaleta		4,73	m2		80
19	toaleta		8,22	m2		95
Razem			27,19	m2	W4	275

numer		ilość osób	powierzchnia		krotność wymian	proj. ilość powietrza 30m³/hosoba [m³/h]
9	sala konferencyjna	8	32,17	m2	W2	240

numer			powierzchnia		krotność wymian	proj. ilość powietrza [m³/h]
02	palarnia	10w/h	15,97	m2	W3	500